

पत्रांक.....87

कार्यालय झारखण्ड अग्निशमन सेवा मुख्यालय, रॉची।

प्रेषक,

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 94 दिनांक 28.01.09

रॉची, दिनांक....18.3.09

विषय:-

3/09

मेसर्स स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल ओल्ड, पुरुलिया रोड अलीबाग, खाता सं- 266, प्लाट नं- 3590, 3591, 3594, 95, 96, 97, 98, 99, 3600/P 01, 02P/03, 04/P/ 3600/P, 07, 08/P
मौजा- पारडीह, थाना सं-1641 जमशेदपुर में स्कूल भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा के संबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले स्कूल भवन में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

- 1 प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
- 2 भवन के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक अदद Over head water tank का निर्माण कराया जाय।
- 3 भवन के उपर 450 लि०/मि० क्षमता वाला एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
- 4 भवन के स्टेयर केश लॉवी के पास हॉजरील, फायर कॉल प्वाइंट, हूटर एवं एक अदद 10 Kg क्षमता का D.C.P. Extinguisher रखने की व्यवस्था जी जाय।
- 5 यदि कम्प्यूटर रूम हो तो उसमें 4.5 को०जी० क्षमता का Co2 Extinguisher रखने की व्यवस्था की जाय।
- 6 हॉल में दो अतिरिक्त दरबाजे लगाया जाये जो बाहर की ओर खुले एवं उसकी चौड़ाई 2 मीटर से कम न हो।
- 7 लाइब्रेरी यदि हो तो उसमे स्मॉक डिटेक्टर वीथ कन्ट्रोल पैनल से सुरक्षित किया जाय।
- 8 कक्षा तीन तक के बच्चों को सतही तल पर ही बैठाने की व्यवस्था की जाय।
- 9 भवन में तड़ित चालक की समुचित व्यवस्था की जाय।
- 10 किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
- 11 यदि लैब हो तो उसमें 10 Kg क्षमता का D.C.P. Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
- 12 स्कूल प्रांगण में निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को आरक्षित रखें जाय।

A 10 Kg क्षमता का D.C.P. Extinguisher 2 अदद

B फायर बीटर 2 अदद

C फायर रैक 2 अदद

D फायर बकेट 4 अदद

14 प्रत्येक छ: माह में एकजीट फायर ड्रील कराने की व्यवस्था की जाय।

15 भवन में निवास करने से पूर्व उपर्युक्त सुरक्षा व्यवस्था की जांच इस कार्यालय से अवश्य करा ली जाय।

16 प्लान की प्रतियां सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी 3/09
झारखण्ड, रॉची।